



AQUA DUPLEX

MÉRNÖKIRODA KFT.



Tárgy: KKMO 2. projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00009)
 Cibakháza Nagyközség szennyvízelvezetésének bővítése
 Kiviteli terv (Msz.: AD1/2017)

1. Tervezői nyilatkozat

1. A tervezett építési tevékenység:

1.1. Helye: Cibakháza belterülete

Érintett utcák

Arany J., Ady, Attila, Akácfa, Árpád, Bajcsy, Bajza, Bánomszőlő I. (4633. sz. közút),
 Báthory, Bercsényi, Béke tér, Dr. Both, Csokonai, Czibak I. tér, Deák F., Dékán, Fazekas,
 Földvári (4633. sz. közút), Honvéd, Hunyadi, Jókai, Jósika, Kazinczy, Kiss J., Kígyó, Kölcsey,
 Kötő, Külsőszékes, Lehel, Liszt F., Madaraspárt, Május 1., Mátyás, Mikszáth, Munkácsy,
 Öregszőlő I., Öregszőlő II., Öregszőlő III., Pannónia, Rozgonyi, Rózsa, Szabadság tér, Szegfű,
 Szemere, Szent I., Szent L., Széchenyi, Szigligeti, Szolnoki (4633. sz. közút), Temető,
 Templom, Toldi, Tompa, Tópart, Újszőlő, Zöldmező,

Címe: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

Helyrajzi száma:

Önkormányzati tulajdonú és kezelésű:

06/2, 11, 17/1, 35, 71, 72, 92/2, 92/3, 113, 189/2, 340/4, 344, 582, 519/4, 606, 620, 633, 641/1,
 641/2, 708, 722, 755, 783, 805, 869, 884, 885, 908, 976, 1064, 1066, 1112/1, 1113, 1114/1,
 1115/5, 1149/1, 1330/2, 1381, 1427/1, 1453/5, 1474/26, 1474/35, 1477 1480/3, 1496, 1510,
 1519, 1570, 1744, 1756, 1766, 1767, 1789, 1814, 1815, 1833, 1826, 1827/1, 1828/1, 1851,
 1868, 1879, 1884, 1899, 1912/1, 1912/2, 1914, 1925, 1946, 1965, 1983, 1984, 1987, 1999,
 2011, 2035, 2039, 2040, 2058/1, 2058/2, 2093, 2094, 2111, 2112, 2118,

Állami tulajdonú és Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésű:

1073, 1473,

Magántulajdonú:

1309/2, 1325/5, 1326/2, 327/2, 1328/2,

1.2. Megnevezése. Szennyvízgyűjtő hálózat építése.

Rövid leírás:

A településen üzemelő szennyvízgyűjtő hálózat két ütemben került megvalósításra. A meglévő gyűjtőhálózat a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 7155-8/2006 ikt.sz.-on kiadott vízjogi üzemelési engedélyében foglaltaknak megfelelően gravitációs gyűjtőcsatornából (D200 KG-PVC) és bekötő vezetékből (D160 KG-PVC) áll.

Megépült még 1 db végátemelő és nyomóvezeték, valamint elkészült a településterületén összegyűjtött szennyvíz tisztítását biztosító tisztítótelep.

A tervezett csatornahálózat Cibakháza belterületén kerül kialakításra.

Az összegyűjtött szennyvíz kezelése a meglévő, a tervezett csatornahálózat kiépítésével párhuzamosan bővítésre kerülő tisztítótelepen történik. A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza folyó.

2. **A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése:**

A tervezett gyűjtőhálózat a települések belterületén kerül megvalósításra.

A tervezéssel érintett terület síkvidéki jellegű.

A tervezett csatornák védettségi minősítéssel bíró területet nem érintenek.

3. **Tervező:**
- Aqua Duplex Mérnökiroda Kft. (6500 Baja, Darázs u. 48.)
Email: aquaduplex@gmail.com
 - Tornyai Géza vezető tervező VZ-Tel/16-0166
 - Mészáros Lajos elektromos tervező V-T/EN-T/16-0180
 - Pap Attila tervellenőr VZ-Tel/16-0241

4. **Nyilatkozatok:**

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv..31.§(1), (2) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek

A 41/2017.(XII.29.) BM rendelet, valamint a 72/1996. (V.27.) sz. Korm. rendelet alapján kijelentjük, hogy ezen tervdokumentáció terveit és műszaki leiratát az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásainak megfelelően készítettük:

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet OTÉK

191/2009.(XII.15.) Korm. rendelet

4/1981. (IV.4.) OVH sz. rendelet OVSZ

28/2011(IX.6.) BM sz. rendelet

41/2017.(XII.29.) BM rendelet

25/1996(VIII.28) NM. rendelet

4/1981. (III.11.) KPM-IPM sz. együttes rendelet (közműkeresztezések)

20/1984. (XII.21.) KM sz. rendelet (utak forgalomszabályozása)

30/1988. (IV.21.) MT sz. rendelet
MSZ 14511-75, MSZ 10311-81 (csatornák)
MSZ 04/800-801-802-803 ÉKSZ helyetti szabványok
MSZ 7487 (közműkeresztezések)
9004/1982. Közl. Ért. 16. (KPM-IPM sz. együttes közlemény)
MI 10-455/2-1988 Belterületi vízrendezés
MSZ EN 752:2008 Települések vízelvező rendszerei
MSZ 151
MSZ 13207/200,
MSZ 447:1998
2/2013. (I.22.) NGM rendelet a villamosmü biztonsági övezetéről
e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119.)Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes
forgalomszabályozásának kézikönyve
e-ÚT 03.01.11. (ÚT 2-1.201.) Közutak tervezése
e-ÚT 06.03.13. ÚT 2-1.202. Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése

A dokumentációban közölt megoldás az 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet előírásainak megfelel.

A tervezett létesítmény megvalósítása védett műemléket nem érint.

A betervezett építési termékek megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A leszállított tervdokumentáció szellemi termék.

A tervet a megrendelő a szerződésben rögzített célra használhatja fel.

Szolnok, 2018. április hó

.....
Tornyai Géza
felelős tervező
VZ-Tel/16-0166
KÉ-korl./16-0166