



**JELMAGYARÁZAT**

Tervezett nyomvonalak jelölése:  
 NY-4  
 1-0-0

Tervezett ártófókuszok jelölése:  
 I  
 II  
 III  
 IV

aknátávolság  
 tisztítókáma  
 tisztítócső  
 tisztítócső hossza  
 házi bekötés

**Közművek:**  
 - - - - - meglévő vízvezeték  
 - - - - - meglévő gázvezeték  
 - - - - - meglévő távhővezeték  
 - - - - - meglévő elektromos fókábel

**Építési:**  
 - - - - - Fésor, Bokor sor  
 - - - - - Kerítés

- A dokumentációhoz nyitlakás, közműellátás és műszeres (földalatti) közműbermérés nem készült! A terven szereplő meglévő közművek helye az üzemeltető adatbázisátalátása alapján lett felvéve, az üzemeltető által megadott alapléptékek transzformációjával, mely alapléptékek a valós állapotot elérések lehetnek. A meglévő közművek mélységbeli felhívása az átírtos térképi felvételek alapján történik. Kivételként minden ártófókuszra illetve keresztirányú nyitlakásos közműellátást kell végrehajtani.  
 - A kivételzés megkezdése előtt kártafókuszok, szakértőjeleket meg kell felírni az egyes közműveket helyét. A különböz közművek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása várható szükséges.  
 - Kivételként a közművezetékek elhelyezését, valamint a közművezetékekre vonatkozó szabványokat szigorúan be kell tartani!  
 - A közművezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhető, fokozott figyelemmel és óvatossággal.  
 - A keresztirányú közművezetékeket a vonatkozó szakági előírások, szabványok, valamint a közmű-üzemeltetői hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell választani. A kiváltást csak a közműüzemeltetői hozzájárulásban foglaltak szerint lehet végezni.

**Adott magasságok balli alapszintre vonatkoznak.**

**2-4-1**

Ügyv. igazgató	GÁLAI ANDRÁS SANDOR	Vezető tervező	Kis Barbara	Dátum:	2018. 05. hó
Belső tervellenőri Pap Attila	Pap Attila	Szakági tervező	Gránicz János	Méretarány:	M=1:500
Felelős tervező	Tornyai Géza	Tervező	Alcibányi József	Munkaszám:	AD1/2017.
Megrendelő:	Magyar Vakond Kft.			Tervezés száma:	6.15.
A terv tárgya:	KKM/2. projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00009) Cibakháza Nagyközség szennyvízelvezetésének bővítése Kiviteleiterv				
A terv rész tárgya:	Jókai, Csokonai utak helyszínrajza				
Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.			e-mail: aquaduplex@gmail.com		
Telefon: +36-30/9464-971			Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll. További felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezhető!		