



JELMAGYARÁZAT

Tervezett nyomvezeték jelölése:

Tervezett gravitációs csatorna jelölése:

NY-4
1-0-0

Közművek:

- NY-4
- 1-0-0
- 1
- IT
- IV.

Egyéb:

- melegítő vízvezeték
- melegítő gázvezeték
- melegítő távhővezetési földkábel
- melegítő elektromos földkábel
- Osztóp
- Fasor, Boltor sor
- Kerítés

aknatiároltság

ésés %

átmenő

tisztítótó

tisztítótóba

gravitációs hálói bekötés

bekötés hossza

csőanyag átmérője

felhasznált fővezetékvezeték szám

felhasznált fővezetékvezeték szám

felhasznált fővezetékvezeték szám

felhasznált fővezetékvezeték szám

- A dokumentációhoz nyíltáras közműellátás és műszeres (földalatti) közübenmérés nem készül. A terven szereplő meglévő közművek helye az üzemeleti adatok alapján lett felvéve, az üzemeleti adataikat alapul véve. Az üzemeleti adataikat alapul véve, melyek a tervek készítésekor a valós állapotot tükrözik. A meglévő közművek mélységeiből feltüntetése az átfigyelt mélységben csak tájékoztató jellegű. Kivételként minden ráköthetési illetve keresztelési nyíltáras közművezeték kiépítését kell végrehajtani.

- A kivételként megnevezett szakterület mellett kell feltüntetni az egyes közművezeték helyét. A különböző közművek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségesé.

- Kivételként a közművezetéseket előírt, valamint a közművezetésekre vonatkozó szabványok szigorúan be kell tartani.

- A közművezetéseket közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhető, fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztelt, megközelített közművezetéseket a vonatkozó szakági előírások, szabványok, valamint a közmű-üzemeleti feltételek alapján kell védeni, illetve ki kell venni. A kivételt csak a közműüzemeltetővel kell egyeztetni.

Adott magasságok Balli alapszintre vonatkoznak.

3-2-0 (0+000-0+218)

AQUA DUPLEX MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügy. igazgató	GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR	Vezető tervező	Kis Barbara	Dátum:	2018. 05. hó
Belső tervellenőrző	Pap Attila	Szakági tervező	Gránicz János	Méretarány:	M=1:500
Felelős tervező	Tornyai Géza	Tervező	Alatfyányi József	Munkaszám:	AD1/2017.
Megrendelő:	Magyar Vakond Kft.				
A terv tárgya:	KKMO 2. projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00009) Cibakháza Nagyközség szennyvízelvezetésének bővítése Kiviteli terv				
A terv rész tárgya:	Dékány K. út helyszínrajza				
			Terv rész száma: 6.29.		
			Telefon: +36-30/9466-971		
			E-mail: aquaduplex@gmail.com		

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezhető!

Liszt Ferenc utca